

Veröffentlichungspflichten gem. Strom NZV

§ 17 Abs. 2 Nr.1

Jahreshöchstlast und Lastverlauf	Summe [kWh]	Max [kW]	Datum Max	Uhrzeit Max
MS aller Entnahmen (ohne NV)	38.063.878 kWh	12.326 kW	23.04.2018	13:30
MS/NS aller Entnahmen (ohne NV)	14.568.535 kWh	8.742 kW	23.04.2018	13:30
NS (ohne NV)	18.417.180 kWh	4.297 kW	12.03.2018	13:30

§ 17 Abs. 2 Nr. 2

Netzverluste je Spannungsebene	Summe [kWh]	%
MS	155.561 kWh	0,41%
MS/NS	134.495 kWh	0,91%
NS	121.078 kWh	0,65%

§ 17 Abs. 2 Nr. 2

	Summe [kWh]	Max [kW]
Summenlast der Netzverluste	411.133 kWh	195 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 3

	Summe [kWh]	Max [kW]
Summenlast nicht leistungsgemessene Kunden		
NS	16.162.100 kWh	3.493 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 4

	Summe [kWh]	Max [kW]
Summenlast der Fahrplanprognose für Lastprofilkunden	16.200.979 kWh	3.388 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 5

Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	Summe [kWh]	Max [kW]
HS/MS	34.316.564 kWh	7.552 kW
MS	13.755.969 kWh	7.169 kW
MS/NS	10.105.550 kWh	3.193 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 6

	Summe [kWh]	Max [kW]
Rückspeisung aus vorg. Ebene MS	3.886.354 kWh	5.490 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 6

	Summe [kWh]	Max [kW]
Rückspeisung aus vorg. Ebene MS/NS	947.060 kWh	2.003 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 6

	Summe [kWh]	Max [kW]
Dezentrale Einspeisung MS	16.520 kWh	62 kW

§ 17 Abs. 2 Nr. 6

	Summe [kWh]	Max [kW]
Dezentrale Einspeisung NS	8.432.708 kWh	3.672 kW

§ 12 Abs. 3 Satz 3

	Summe [kWh]	Max [kW]
Ergebnisse der Differenzbilanzierung	-715.867 kWh	1.068 kW